



Dostawa i uruchomienie komputera klimatycznego w ramach projektu: „Utworzenie Centrum Badawczo- Rozwojowego w dziedzinie badań nad innowacyjnymi metodami fenotypowania i zarządzania uprawą roślin ozdobnych”

1. Czy celowo nie został zawarty czujnik opadów w pomiarach atmosferycznych zewnętrznych?

Odp. Czujnik opadów nie został zawarty przez pomyłkę. Czujnik ten należy również wycenić.

2. Proszę o schemat systemu ogrzewania/chłodzenia nawiewowego.

Odp. W załączniku schemat koncepcyjny systemu ogrzewania chłodzenia.

3. Proszę o schemat systemu zraszania dachu.

Odp. Zraszanie dachu będzie realizowane za pomocą jednego zaworu, a więc należy przewidzieć tylko załączanie zraszania w postaci jednego zaworu.

4. Czy wykonanie skrzyń przekaźnikowych i okablowanie należą do przetargu?

Odp. Nie, nie należy.

W związku ze zmianą z pkt. 1 Zamawiający publikuje uaktualnioną wersję SIWZ cz. II (zaktualizowany punkt 2.2.1).